

Documentación Técnica

Modelo:


VBC_RCP



VBC90AARRCP



VBC90ACRRCP



DATOS GENERALES

	MODELO	
	VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
	M1	M1
LONGITUD FRONTAL (mm)	1853	2667
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30	
NUMERO DE ESTANTES	1	1
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,33	1,76
VOLUMEN UTIL (lts.)	195	214,5
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	N/A	N/A
PESO BRUTO (kg)	309	339
DIMENSIONES EN TRANSPORTE (mm) LARGO X ANCHO X ALTO	1995 X 1295 X 1697	2795 X 1495 X 1697

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
		1	2
VENTILADORES	Nº	2,5	5
	W	0,015	0,03
	A	49	46
ILUMINACION	LED	0,25	0,2

DATOS FRIGORÍFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

Tª condensación: +35°C	Recalentamiento: 5°K	Subenfriamiento: 0°K
------------------------	----------------------	----------------------

M1 (-1°C/+5°C)		VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
	Potencia frigorífica (W) **	1096	1315
	Tª Evaporación (°C)	-10°C	

** POTENCIA FRIGORÍFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esto responsabilidad del propietario y/o instalador

Conexiones Frigoríficas	
Freón	
LIQUIDO	3/8"
ASPIRACION	5/8"
CO2	
LIQUIDO	1/4"
ASPIRACION	3/8"
Glicol	
LIQUIDO	5/8"
ASPIRACION	5/8"

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguiente tabla:

FACTORES DE CORRECCION DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE

FSPF.10	-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m	Limitaciones ambientales para desescarche natural +16 °C / 80% HR
	-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+10%	kW/m	
	-> ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15	W/m	

REGULACIÓN & DESESCARCHE		M0	M1	M2	H1
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT		+2°C		
	DIFERENCIAL		4		
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL			
Nº DESESCARCHES / 24h			6		
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE			+8°C		
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE			30'		
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE			2'		


ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

DETALLES INSTALACIÓN


TABLA DE DATOS

MODELO	VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
A (mm)	60	189
B (mm)	286	589
C (mm)	1330	2344
D (mm)	431	1375
E (mm)	215	688
F (mm)	573	594

CONEXIONES / DESAGÜE/ PATAS



VBC90AARRCP+



VBC90ACRRCP+


Data Sheet

Model:


VBC_RCP



VBC90AARRCP



VBC90ACRRCP



GENERAL DATA

	MODEL	
	VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
	M1	M1
LENGTH (mm)	1853	2667
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
NUMBER OF SHELVES	1	1
REFRIGERATED AREA (m ²)	1,33	1,76
USEABLE VOLUME (lts.)	195	214,5
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	N/A	N/A
WEIGHT (kg)	309	339
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1995 X 1295 X 1697	2795 X 1495 X 1697

ELECTRICAL CONFIGURATION

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
COIL FANS	Nº	1	2
	W	2,5	5
	A	0,015	0,03
LIGHTING	LED	W	46
		A	0,25
			0,2

REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp: +35°C	uction superheat 5°K	Overcooling: 0°K
------------------------	----------------------	------------------

		VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
M1 (-10°C/+7°C)	Cooling capacity (W) **	1096	1315
	Evaporation Temp (°C)	-10°C	

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-powe or Over-power coefficients.

This is reponsability of the contracting authority &/or the installer

Refrigeration connection	
Freon	
LIQUID	3/8"
SUCTION	5/8"
C02	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glicol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

For the calculation of custom furniture use the following table.

CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

- > DELETE 1 LINE OF SHELVES
- > DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR
- > SHELF LED LIGHTING

+5% kW/m

+10% kW/m

+15 W/m

Ambient conditions for
natural defrost

+16 °C / 80% HR

REGULATION & DEFROST		M0	M1	M2	H1
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT		+2°C		
	DIFERENCIAL		4		
DEFORSTING SYSTEM		NATURAL			
N° DEFROST / 24h			6		
END OF DEFROSTING TEMPERATURE			+8°C		
MAXIMUM DEFROSTING TIME			30'		
MINIMUM DEFROSTING TIME			2'		


ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

INSTALLATION DETAILS


DATA TABLE

MODEL	VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
A (mm)	60	189
B (mm)	286	589
C (mm)	1330	2344
D (mm)	431	1375
E (mm)	215	688
F (mm)	573	594

FOOT | WHEELS POSITION | DRAINAGE



VBC90AARRCP+



VBC90ACRRCP+

Documentation Technique

Modèle:


VBC_RCP



VBC90AARRCP



VBC90ACRRCP



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
	M1	M1
LONGEUR (mm)	1853	2667
ÉPAISSEUR DES CÔTÉS (mm)	30+30	
NOMBRE D' ÉTAGÈRES	1	1
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,33	1,76
VOLUME UTILE (lts.)	195	214,5
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	N/A	N/A
POIDS BRUT (kg)	309	339
DIMENSIONS POUR LE TRANSPORTS (mm)	1995 X 1295 X 1697	2795 X 1495 X 1697

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
VENTILATEURS	N°	1	2
	W	2,5	5
	A	0,015	0,03
ÉCLAIRAGE DE LA CORNICHE	LED	W	46
		A	0,25

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffement:	5°K	us-refroidissement	0°K
------------------------------	-------	----------------	-----	--------------------	-----

		VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
L1 (-15°C/-18°C)	Puissance Frigorifique (W) **	1096	1315
	Température d'évaporation (°C)	-10°C	

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
C02	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableur suivant:
FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTERIEURE PERSONNALISEE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES +5% kW/m
- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR +10% kW/m
- > ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE +15 W/m

Conditions environnementales pour un dégivrage naturel
+16 °C / 80% HR

RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M0	M1	M2	H1
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT		+2°C		
	DIFFÉRENTIEL		4		
TYPE DE DÉGIVRAGE		NATURAL			
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h			6		
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE			+8°C		
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM			30'		
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM			2'		


ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

DÉTAILS D'INSTALLATION


TABLEAU DE
DONNÉES

MODÈLE	VBC90AARRCP+	VBC90ACRRCP+
A (mm)	60	189
B (mm)	286	589
C (mm)	1330	2344
D (mm)	431	1375
E (mm)	215	688
F (mm)	573	594

PIEDS | ROUES | DRAINS



VBC90AARRCP+



VBC90ACRRCP+